

Bijlage Hertek A3 Software

§ (NEN 2654-1)	Omschrijving
6.3.5	De softwareversie en de gebruikerssoftware (parameters) zijn niet gewijzigd

Op onderstaande manier kan worden gecontroleerd of er zich wijzigingen in de software hebben voorgedaan voor de volgende brandmeldcentrales in de series MX4000, Penta 1, Penta 5000 en Penta 6000.

Download de laatste softwareversie van het betreffende project uit de projectmap op de FireX FTP server. Vergelijk de checksum in elke centrale (parameter CONFIGURATIE in het SETUP menu) met de checksum in de Penta Configtool (Panel Summary). Indien deze gelijk zijn, is de software niet gewijzigd.