

Bijlage Hertek A5 Beproeving OAI

§ (NEN 2654-2)	Omschrijving
6.3.2.2 / 7.3.2.2	Beproeving ontruimingssignaalgever

Voor onderstaande signaalgevers kan de functionele beproeving plaatsvinden door de signaalgevers te activeren gedurende 4 sec. Indien binnen die tijd geen storing op de Penta centrale wordt gemeld, zijn de betreffende signaalgevers positief functioneel getest.

Akoestische en optische signaalgevers:

- BIM540 XP95/Discovery sokkel met isolator
- BIM615 XP95/Discovery sirene sokkel
- BIM640 XP95 sirene wand rood IP 65
- BIM641 XP95 sirene wand wit IP 65
- BIM651 Discovery sirene met spraak wandmontage sw rood
- BIM653 Discovery sirene met spraak wandmontage sw wit
- BIM614 XP95/Discovery flitslicht wit/wit sokkel klasse O
- BIM670 Flitslicht klasse C-3-8.5 rood
- BIM671 Flitslicht klasse C-3-8.5 wit
- BIM674 Flitslicht klasse W-2.5-7 rood
- BIM675 Flitslicht klasse W-2.5-7 wit
- BIM634 Discovery sirene flitslicht sokkel klasse O
- BIM620 XP95 flitslicht voor op sokkel rood
- BIM621 XP95 flitslicht voor op sokkel oranje
- BIM650 Discovery sirene flitslicht met spraak wandmontage sw rood
- BIM652 Discovery sirene flitslicht met spraak wandmontage sw wit
- BIM720 XPander sirene rood + zender -ontvangermodule
- BIM721 XPander sirene wit met zender -ontvangermodule