

Bijlage Notifier A5 Beproeving OAI

§ (NEN 2654-2)	Omschrijving
6.3.2.2 / 7.3.2.2	Beproeving ontruimingssignaalgever

Voor onderstaande signaalgevers kan de functionele beproeving plaatsvinden door de signaalgevers te activeren

Akoestische en optische signaalgevers:

Lusgevoede signaalgevers;

NFXI-BS-W	Detectorsokkel/Sirene combinatie met kortsluitisolator Wit
NFXI-BSF-WC	Detectorsokkel/Sirene/Flitslicht combinatie met kortsluitisolator Wit
NFXI-WS-R	Wand Sirene met kortsluitisolator Rood
NFXI-WS-W	Wand Sirene met kortsluitisolator Wit
NFXI-WSF-WC	Wand Sirene/Flitslicht rood licht met kortsluitisolator Transparant
NFXI-WF-WC	Wand Flitslicht rood licht met kortsluitisolator Transparant

Conventionele signaalgevers;

CWSO-RR-S1	Sirene 12/24V Rood
CWSO-WW-W1	Sirene 12/24V Wit
CWST-RR-S5	Flitslicht rood licht 12/24V Transparant
CWST-WW-W5	Flitslicht wit licht 12/24V Transparant
CWSS-RR-S5	Sirene/Flitslicht combinatie rood licht Wand/Planfond klasse Transparant
CWSS-WW-W5	Sirene/Flitslicht combinatie rood licht Wand/Planfond klasse Transparant
CWSS-RR-S3	Sirene/Flitslicht rood licht Open klasse Transparant
CWSS-WR-W3	Sirene/Flitslicht rood licht Open klasse Transparant