

Bijlage Siemens A3 Software

§ (NEN 2654-1)	Omschrijving
6.3.5	De softwareversie en de gebruikerssoftware (parameters) zijn niet gewijzigd

Op onderstaande manier kan worden gecontroleerd of er zich wijzigingen in de software hebben voorgedaan voor de Siemens FC700 serie brandmeldcentrales

Download de laatste softwareversie van het betreffende project uit de projectmap op de FireX FTP server.
Haal de laatste softwareversie van het betreffende project op uit de centrale.

Controleer in de software bij "Site Properties" de Date of last download. Komen deze bij beide softwareversies overeen dan is de software niet gewijzigd.