



## Bijlage Hertek A5 Beproeving OAI

§ (NEN 2654-2)	Omschrijving
6.3.2.2 / 7.3.2.2	Beproeving ontruimingssignaalgever

Voor onderstaande signaalgevers kan de functionele beproeving plaatsvinden door de signaalgevers te activeren gedurende 4 sec. Indien binnen die tijd geen storing op de Penta centrale wordt gemeld, zijn de betreffende signaalgevers positief functioneel getest.

Akoestische en optische signaalgevers:

BIM540	XP95/Discovery sokkel met isolator
BIM615	XP95/Discovery sirene sokkel
BIM640	XP95 sirene wand rood IP 65
BIM641	XP95 sirene wand wit IP 65
BIM651	Discovery sirene met spraak wandmontage sw rood
BIM653	Discovery sirene met spraak wandmontage sw wit
BIM614	XP95/Discovery flitslicht wit/wit sokkel klasse O
BIM670	Flitslicht klasse C-3-8.5 rood
BIM671	Flitslicht klasse C-3-8.5 wit
BIM674	Flitslicht klasse W-2.5-7 rood
BIM675	Flitslicht klasse W-2.5-7 wit
BIM634	Discovery sirene flitslicht sokkel klasse O
BIM620	XP95 flitslicht voor op sokkel rood
BIM621	XP95 flitslicht voor op sokkel oranje
BIM650	Discovery sirene flitslicht met spraak wandmontage sw rood
BIM652	Discovery sirene flitslicht met spraak wandmontage sw wit
BIM720	XPander sirene rood + zender -ontvangermodule
BIM721	XPander sirene wit met zender -ontvangermodule