



## Bijlage Siemens A1 Nominaal beproeven

§ (NEN 2654-1)	Omschrijving
6.3.2.2	Automatische melder bevindt zich binnen de specificatie leverancier

Voor onderstaande familie wordt de methode beschreven hoe een automatische melder uit die familie nominaal dient te worden beproefd.

### *Cerberus PRO Cnet-Lus*

De Cerberus PRO Cnet-Lus automatische melder geeft een driftmelding op de BMC. Meetwaarden worden bij jaarlijks onderhoud uitgelezen d.m.v. de software op de laptop. (soiling report)

De driftwaarde wordt aangegeven met een 'Compensation level' en bijbehorende 'Compensation value' en Actie.

Compensation value	Compensation level	Actie
Onder 100%	Normal	geen actie noodzakelijk
Van 100% tot 150%	Warning	advies om melder te vervangen
Vanaf 150 %	Maximum	vervangen melder noodzakelijk

De overige Siemens melders worden niet door FireX onderhouden.